



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5113CM0343

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	KLINGER Kempchen GmbH Im Waldteich 21, D-46147 Oberhausen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungsleitungen und deren Bauteile
Modell <i>model</i>	50219.5
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01553-KP01 vom 14.01.2022 (EBI) Baumusterprüfung: 16/200/5113/01 vom 12.09.2016 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 14.09.2026 / 22-0046-GNV

72026-01-A-DE

21.02.2022 Kö B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>	
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie		

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
50219.5	Härteklasse: 80 Temperaturbereich: -5...+50 °C Typ: GA	