



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6102DM0261
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn aus Messing oder Rotguss für die Trinkwasserinstallation mit vollem Durchgang
Modell <i>model</i>	E... - 2V... CW...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 20230830 vom 30.08.2023 (TTR) Baumusterprüfung: 20210614 vom 14.06.2021 (TTR) Hygiene: Z-338867-21-Hy210 vom 22.02.2021 (WHY) Hygiene: Z-339870-21-Hy210 vom 05.02.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.06.2026 / 23-0302-WNA

7028-04-A-DE

27.10.2023 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
EK - 2V ST V1 CW-15; EK - 2V ST V2 CW-15; E4-2V ST V1 CW-15; E4-2V ST V2 CW-15	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Innengewinde 1/2"
EK - 2V 1I V1 CW-15; EK - 2V 1I V2 CW-15; E4-2V 1I V1 CW-15; E4-2V 1I V2 CW-15	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	System fastec F13
EK - 2V ST V1 CW-20; EK - 2V ST V2 CW-20; E4-2V ST V1 CW-20; E4-2V ST V2 CW-20	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Innengewinde 3/4"

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253CR0217	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	EPDM 70 E7108/EPDM 70 E7108	DUCI s.r.l.