



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8501BS0149

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	WS-Weinmann & Schanz GmbH Rote Länder 4, D-72336 Balingen
Product Category <i>Produktart</i>	installation systems and system joints (PN 10): pipe joint for pipes in drinking water installation systems (8511)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	drinking water installation system, consisting of compression connectors made of metal (unpressed leaky), type M-MV with multilayer pipe PE-Xb/Al/PE-Xb
Model <i>Modell</i>	System EVENES
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: V294/21.1 from 05.10.2021 (IMA) supplement test: V030/17 from 07.07.2017 (IMA) type testing: B480/13.1+B482/13.1 from 01.04.2014 (IMA) type testing: B232/6 from 23.04.2007 (IMA)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (01.01.2017) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	23.04.2027 / 22-0205-WNV

07.04.2022 LE B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
System EVENES	diameter: 16,0 x 2,00 mm	unpressed leaky
System EVENES	diameter: 20,0 x 2,00 mm	unpressed leaky
System EVENES	diameter: 26,0 x 3,00 mm	unpressed leaky
System EVENES	diameter: 32,0 x 3,00 mm	unpressed leaky
System EVENES	diameter: 40,0 x 3,50 mm	unpressed leaky
System EVENES	diameter: 50,0 x 4,00 mm	unpressed leaky

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DW-5253BQ0461	Sealing material for drinking water installations	TIMO-70/TIMO-70	Tecnogomma International S.p.A.

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

only to use with compression connectors:
metal, type: M-MV, distributor: WS-Weinmann & Schanz GmbH

only to use with pipes:
diameters 16, 20, 26 and 32:
multilayer pipe PE-Xb/Al/PE-Xb (DW-8231BN0466) with compression contour TH and U
diameters 40 and 50:
multilayer pipe PE-Xb/Al/PE-Xb (DW-8231BN0466) with compression contour TH

DVGW



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501BS0149

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	WS-Weinmann & Schanz GmbH Rote Länder 4, D-72336 Balingen
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem, bestehend aus Pressverbindern aus Metall (unverpresst undicht), Typ M-MV mit Verbundrohr PE-Xb/Al/PE-Xb
Modell <i>model</i>	System EVENES
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: V294/21.1 vom 05.10.2021 (IMA) Ergänzungsprüfung: V030/17 vom 07.07.2017 (IMA) Baumusterprüfung: B480/13.1+B482/13.1 vom 01.04.2014 (IMA) Baumusterprüfung: B232/6 vom 23.04.2007 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (01.01.2017) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.04.2027 / 22-0205-WNV

07.04.2022 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
System EVENES	Durchmesser: 16,0 x 2,00 mm	unverpresst undicht
System EVENES	Durchmesser: 20,0 x 2,00 mm	unverpresst undicht
System EVENES	Durchmesser: 26,0 x 3,00 mm	unverpresst undicht
System EVENES	Durchmesser: 32,0 x 3,00 mm	unverpresst undicht
System EVENES	Durchmesser: 40,0 x 3,50 mm	unverpresst undicht
System EVENES	Durchmesser: 50,0 x 4,00 mm	unverpresst undicht

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0461	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	TIMO-70/TIMO-70	Tecnogomma International S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

zu verwendende Pressverbinder:
Metall, Typ: M-MV, Verteiler: WS-Weinmann & Schanz GmbH

zu verwendendes Verbundrohr:
Abmessung 16, 20, 26 und 32:
Verbundrohr PE-Xb/Al/PE-Xb (DW-8231BN0466) mit Presskontur TH und U
Abmessung 40 und 50:
Verbundrohr PE-Xb/Al/PE-Xb (DW-8231BN0466) mit Presskontur TH

DVGW