



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

CERT

DV-8535CQ0026

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	FRA.BO S.p.A. Via Cadorna, 30, I-25027 Quinzano d'Oglio (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	FRA.BO S.p.A. Via Cadorna, 30, I-25027 Quinzano d'Oglio (BS)
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Pressfitting für Gas- und Trinkwasserinstallationssysteme (8535)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Pressfitting aus Rotguss bzw. Kupfer, Typ M-MM, für Kupferrohre gem. DVGW GW 392 (hart und halbhart), gem. DVGW W 534 und DVGW G 5614, unverpresst undicht
Modell <i>model</i>	Frabopress KOMBI
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 06.10.2020 (TZW) Baumusterprüfung: VR 001/15 vom 21.01.2016 (TZW) Baumusterprüfung: B 15/10/2034 vom 26.10.2015 (DBI) Hygiene: 0341LP/2015 vom 03.07.2015 (IIP)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW G 5614 (01.12.2013) D.M. 174 (06.04.2004) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	21.01.2026 / 20-0967-WNV

70023 04 A 01 E

20.01.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Frabopress KOMBI	Nennweite: DN 12 mm	
Frabopress KOMBI	Nennweite: DN 15 mm	
Frabopress KOMBI	Nennweite: DN 18 mm	
Frabopress KOMBI	Nennweite: DN 22 mm	
Frabopress KOMBI	Nennweite: DN 28 mm	
Frabopress KOMBI	Nennweite: DN 35 mm	
Frabopress KOMBI	Nennweite: DN 42 mm	
Frabopress KOMBI	Nennweite: DN 54 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NG-5112BN0030	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	HN 707/HN707	Lopigom S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anwendungsbereich Gasinstallation
 Nenndruckstufe Gas: PN 5
 Umgebungstemperaturbereich: -20...+70 °C
 Die Anforderungen an die höhere thermische Belastbarkeit (HTB) für Gas werden bis zur Nenndruckstufe PN 1 erfüllt (GT-PN 1).